

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 0008/2019

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Polyplast G – Protipožiarna omietka na ochranu nosných oceľových konštrukcií

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Vid' číslo šarže na výrobku

3. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK Technické posúdenie č. SK TP – 15/0068, vydané Technický a skúšobný ústav stavebniny, n.o., Autorizovaná osoba TP04, dňa 27. 08. 2015

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Protipožiarna omietka na ochranu nosných oceľových konštrukcií POLYPLAST G vytvára na povrchu konštrukcie izolačnú vrstvu, čím chráni konštrukciu pred vysokou teplotou požiaru, a takto predlžuje dobu, počas ktorej si konštrukcia zachová nosnosť. Používa sa v interiéri na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových stĺpov a nosníkov.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Mercor Dunamenti Zrt., Nemeskéri Kiss Miklós u. 39, H-2131 Göd, Maďarsko, IČO 13-10-040801

6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: systém I.

7. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK01-ZSV-0330, 08.10. 2019, FIRES, s.r.o. Batizovce, AO SK01

8. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Protokol o skúške, výpočte a pod. | P.č. lab. |
|--|---|--|-----------|
| Požiarna odolnosť | od R15 do R240 | [1] Klasifikácia požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2 + A1: 2009 s definíciou priamej aplikácie z klasifikácií č. FIRES-CR-144-11-AUPE. Vydal FIRES, s. r. o., Batizovce, Slovenská republika dňa 16. 08. 2011 | 1 |
| Obsah a uvoľňovanie nebezpečných látok | Karty bezpečnostných údajov podľa Zákona č. 67/2010 Z. z. | Karty bezpečnostných údajov podľa Zákona č. 67/2010 Z. z. | 2 |
| Vhodnosť použitia vo vnútornom/vonkajšom prostredí | Výrobok je vhodný na použitie v interiéri. | - | - |
| Reakcia na oheň | A1 | Overila sa klasifikáciou bez skúšania na základe Komisie 96/603/ES zmeneného rozhodnutím Komisie 2003/424/ES | - |

| P.č. lab. | Názov a adresa skúšobného laboratória |
|-----------|--|
| 1 | FIRES, s.r.o. Batizovce, Skúšobné laboratórium požiarnej odolnosti |
| 2 | Mercor Dumanenti Zrt. |

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.

10. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.


Podpísal za a v mene výrobcu:

Sebestyén Tibor, výkonný riaditeľ

.....
(meno a funkcia)

Göd, 10.10.2019

.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)